令和7年度有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検査結果一覧

検査項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
検査対象：原水
採水年月日：令和7年7月1日

水源地名	採水場所	検査結果	暫定目標値
高擶水源地	高擶原水A	5ng/L未満(定量下限値)	50ng/L以下
高擶水源地	高擶原水B	5ng/L未満(定量下限値)	50ng/L以下

※定量下限値とは正確に測定できる最小濃度のことです。